

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
ИНН/КПП 6316098875/631601001  
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лабораторий (центра)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:  
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова  
д. 84-А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

Ф. М. Рафиков

«18» декабря 2019 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5080 от 18.12.2019г.**

Код образца (пробы): 105738.2.10.12.19.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево м.р. Челно-Вершинский Самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д.40

**3. Изготовитель\*:**

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "Акчал"

**3.1 Юридический адрес\*:**

446859, Самарская обл, Челно-Вершинский р-н, Чувашское Урметьево с, Полевая ул, дом № 31

**3.2. Фактический адрес\*:**

446859, Самарская обл, Челно-Вершинский р-н, Чувашское Урметьево с, Полевая ул, дом № 31

**3.3 Дата и время изготовления \***

10.12.2019

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №149 от 04.03.2019. Проба отобрана из врк по ул. Центральная, д.17, с. Чувашское Урметьево. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 10.12.2019

**5. Дата и время\* отбора:**

10.12.2019 час 9 мин 0

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 5080 от 18.12.2019

Стр.1 из 2

Белованова Н. В. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

6. Дата начала испытаний: 10.12.2019 г.

Дата окончания испытаний: 16.12.2019 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 775/2354 от 16.12.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 775/2 354			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 5080 от 18.12.2019