

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

06.09.2022

Коновалова Н.М.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3269 от 06.09.2022

Код образца (пробы): 67383.2.30.08.22.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево м.р. Челно-Вершинский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Чувашское Урметьево, ул.Центральная, д.40

2.2 Фактический адрес:

446859, Самарская обл, Челно-Вершинский р-н, Чувашское Урметьево с, Центральная ул, дом № 40

3. Изготовитель:*

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области "Акчал"

3.1 Юридический адрес:*

446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Чувашское Урметьево, ул.Полевая, д.31

3.2.Фактический адрес:*

446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Чувашское Урметьево, ул.Полевая, д.31

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 3269 от 06.09.2022

30.08.2022

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

30.08.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

30.08.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №134 от 01.04.2022 Проба -вода централизованного водоснабжения из распределительной сети на микробиологические показатели отобрана на объекте:с.Чувашское Урметьево, ул.Центральная, д.40. Доставлена автотранспортом при температуре +4 С°. ИНН организации 6381009963 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 30.08.2022

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Разукова, глава с/п ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 1330/434 от 05.09.2022			
Даты проведения: 30.08.2022 - 05.09.2022			
ОМЧ	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Белованова Н. В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра